

Afkast	Staldnavn	Afkast Højde	Bygnings- højde m	Forhøjet afkast	UTM koordinat ¹ xxx,yyy	Diameter cm	Miljøkryds	Lugt OU	Ydelse m3/t	Stipladser Antal	Norm ventilation m3/t	95 % fraktil m3/t
1	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	735,857	65	Ja	2025	13500	111	100	152
2	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	749,856	65	Ja	2025	13500	111	100	152
3	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	764,855	65	Ja	2025	13500	111	100	152
4	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	788,853	65	Ja	2025	13500	111	100	152
5	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	793,852	65	Ja	2025	13500	111	100	152
6	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	808,850	65	Ja	2025	13500	111	100	152
7	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	819,849	65	Ja	2025	13500	111	100	152
8	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	837,848	65	Ja	2025	13500	111	100	152
9	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	857,845	65	Ja	2025	13500	111	100	152
10	Drægtighedsstald	7,75	7,05	Ja	876,843	65	Ja	2025	13500	111	100	152
11	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	765,828	70	Ja	1351	13500	130	100	152
12	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	779,828	70	Ja	1351	13500	130	100	152
13	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	794,824	65	Ja	1351	8000	52	100	152
14	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	800,823	65	Ja	1351	8000	52	100	152
15	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	810,823	65	Ja	1351	8000	52	100	152
16	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	826,821	65	Ja	1351	8000	52	100	152
17	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	841,819	65	Ja	1351	8000	52	100	152
18	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	860,817	65	Ja	1351	13500	95	100	152
19	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	866,817	65	Ja	1351	13500	95	100	152
20	Løbe/kontrol	7	8,3	Ja	871,817	65	Ja	1351	13500	95	100	152
21	Babystald	4	8,3	Ja	795,813	65	Ja	665	7000	100	40	70
22	Babystald	4	8,3	Ja	806,812	65	Ja	665	7000	100	40	70
23	Babystald	4	8,3	Ja	817,811	65	Ja	665	7000	100	40	70
24	Sygestald	4	8,3	Ja	863,807	65	Ja	902	7500	50	100	152
25	Farestald	9	8,3	Ja	757,797	65	Ja	1789	12000	28	350	625
26	Farestald	9	8,3	Ja	763,796	65	Ja	1789	12000	28	350	625
27	Farestald	9	8,3	Ja	768,796	65	Ja	1789	12000	28	350	625
28	Farestald	9	8,3	Ja	775,796	65	Ja	1789	12000	28	350	625
29	Farestald	9	8,3	Ja	781,795	65	Ja	1789	12000	28	350	625
30	Farestald	9	8,3	Ja	785,795	65	Ja	1789	12000	28	350	625

31	Farestald	9	8,3	Ja	793,794	65	Ja	1789	12000	28	350	625
32	Farestald	9	8,3	Ja	798,794	65	Ja	1789	12000	28	350	625
33	Farestald	9	8,3	Ja	803,793	65	Ja	1789	12000	28	350	625
34	Farestald	9	8,3	Ja	810,792	65	Ja	1789	12000	28	350	625
35	Farestald	9	8,3	Ja	816,792	65	Ja	1789	12000	28	350	625
36	Farestald	9	8,3	Ja	823,791	65	Ja	1789	12000	28	350	625
37	Farestald	9	8,3	Ja	828,791	65	Ja	1789	12000	28	350	625
38	Farestald	9	8,3	Ja	834,790	65	Ja	1789	12000	28	350	625
39	Farestald	9	8,3	Ja	841,790	65	Ja	1789	12000	28	350	625
40	Farestald	9	8,3	Ja	846,789	65	Ja	1789	12000	28	350	625
41	Farestald	9	8,3	Ja	852,788	65	Ja	1789	12000	28	350	625
42	Farestald	9	8,3	Ja	859,788	65	Ja	1789	12000	28	350	625
43	Farestald	9	8,3	Ja	864,787	65	Ja	1789	12000	28	350	625
44	Farestald	9	8,3	Ja	869,787	65	Ja	1789	12000	28	350	625
45	Farestald	9	8,3	Ja	877,786	65	Ja	1789	12000	28	350	625
46	Farestald	9	8,3	Ja	883,786	65	Ja	1789	12000	28	350	625
47	Farestald	9	8,3	Ja	890,785	65	Ja	1789	12000	28	350	625
48	Farestald	9	8,3	Ja	895,784	65	Ja	1789	12000	28	350	625
49	Poltestald 1	6	5,5	Ja	708,757	65	Ja	3139	9800	90	94	109
50	Poltestald 1	6	5,5	Ja	715,757	65	Ja	3139	9800	90	94	109
51	Poltestald 1	6	5,5	Ja	707,753	65	Ja	3139	9800	90	94	109
52	Poltestald 1	6	5,5	Ja	714,752	65	Ja	3139	9800	90	94	109
53	Poltestald 2	7	7	Ja	698,728	65	Ja	2359	8400	60	114	140
54	Poltestald 2	7	7	Ja	697,717	65	Ja	2359	8400	60	114	140
55	Poltestald 2	7	7	Ja	695,706	65	Ja	2359	8400	60	114	140

¹ UTM koordinater starter alle med 491.xxx, 6.306.yyy

Alle ventilatorer i kilde 1-20 og 49-55 har en maksimal ydelse på 13.500 m³/t, men de anvendte ydelser i OML beregningen er reduceret i henhold til 95 % fraktilen i de afkast hvor ventilationen er overdimensioneret.